



**江苏省有机废弃物处理场污水外排管道改造工程
项目申请报告案例**

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：江苏省有机废弃物处理场污水外排管道改造工程项目申请报告

项目性质：改造

项目背景：

本垃圾填埋场污水处理厂日出水 400 立方，处理后的污水经 ϕ 225 的污水管道进入城东污水处理厂。该管道已投入运行近七年，目前已经出现了严重破损。多种原因造成整条污水管道目前已无法正常使用，曾经发生由于管道原因造成污水漫溢流入了运粮河内。因此外排管道改造工程势在必行。

建设必要性：

垃圾填埋场现使用的污水管道已经出现严重破损、堵塞，使用单位虽尽力进行了多次维护、抢修，仍难免出现污水溢流事故，给周围居民的生活带来了不良影响，造成了周围环境尤其是农田、渔业的严重污染。由于填埋场处理后的污水仍含有大量重金属污染物及高氨氮物质，若造成管道泄漏对人体农田周围水体的危害极为严重，因此本项目的建设极为必要。

土地利用：

污水处理站占地 2000 平方米，根据设计的合理性原则和工艺需要，利用现有场地，不新占土地，节省项目投资和管理费用。



江苏省有机废弃物处理场污水外排管道改造工程项目

经济影响:

本项目改造采用 HDPE 管，HDPE 管与普通钢管比较，综合建设工程造价从 DN300~600 毫米 HDPE 管较低，优于普通钢管，可以有效节省工程投资。

社会影响:

本改造项目需要的钢管采用新型哈夫构件连接，耐腐蚀，同时具有很高的稳定性，且钢管施工较为方便，具有较好的强度适应起伏的路面，耐用性较高，从后期养护检修方面，因管道内输送的污水污染性极强，绝不能渗漏，钢管的检修更为方便，如破损后，进行修补也较为容易。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场 2 座 29 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

深圳分公司：深圳市南山区南山大道 1153 号天源大厦 A 座 1602 室

联系电话：0755-61285630 13530888576